



上海纹秋环境检测技术有限公司

检 测 报 告 书

委托单位名称: 上海市紫竹园中学

委托单位地址: 上海市徐汇区罗秀路99号

受检单位名称: 上海市紫竹园中学

受检单位地址: 上海市徐汇区罗秀路99号

检测范围: 生活饮用水

报告编号: S250521038


报告日期: 2025-05-27



编制人:

复核人:

批准人:



检测报告

检测类别	送样检测	检测内容	生活饮用水
送样日期	2025-05-21	样品数量	14
样品性状	无色、无味、透明（液体）		
参考依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检测结果	详见下页		
检测依据			
浑浊度：GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（5.1）			
菌落总数：GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》（4.1）			
总大肠菌群：GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》（5.1）			



检测数据

表1 检测结果

样品名称	检测项目		
	浑浊度 (NTU)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)
1号楼教学楼2F净水机 (S250521038-1)	0.33	19	未检出
1号楼教学楼3F净水机 (S250521038-2)	0.32	13	未检出
1号楼教学楼4F净水机 (S250521038-3)	0.33	22	未检出
1号楼教学楼5F净水机 (S250521038-4)	0.34	18	未检出
2号楼体育馆1F净水机 (S250521038-5)	0.33	25	未检出
3号楼1F净水机 (S250521038-6)	0.32	19	未检出
4号楼1F净水机 (S250521038-7)	0.34	12	未检出

—— 报告结束 ——



附件：

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

表1 生活饮用水水质常规指标及限值

序号	指标	限值
一、微生物指标		
1	总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) ^a	不应检出
3	菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)	100
三、感官性状和一般化学指标		
22	色度(铂钴色度单位)/度	15
23	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1
24	臭和味	无异臭、异味
25	肉眼可见物	无
26	pH	不小于6.5且不大于8.5

表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求

序号	指标	与水接触时间 /min	出厂水和末梢水 限值/(mg/L)	出厂水余量 /(mg/L)	末梢水余量/(mg/L)
40	游离氯 ^{a,d}	≥30	≤2	≥0.3	≥0.05
41	总氯 ^b	≥120	≤3	≥0.5	≥0.05
a 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。					
b 采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。					

